

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SULITA
JUDETUL BOTOSANI
HOTARARE NR. 33/26.10.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "**Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in comuna Sulita, judetul Botosani**"

Consiliul local al comunei Sulita, jud. Botosani, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.10.2017;

Avand in vedere:

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Sulita, inregistrata cu nr.122/25.10.2017;
- raportul de specialitate din partea compartimentului buget, finante impozite si taxe locale, inregistrat cu nr.123/25.10.2017;
- prevederile art. 1, lit.(h), art. 3 (1), art. 8 (1), (3), lit.(l), art. 23 (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;
- prevederile art. 8, art. 12 (1), lit.(h) si art. 19 (2), lit. © din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, modificata si completata prin Legea nr. 224/2015;
- prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- in conformitate cu art. 36 (1) si (2), lit. "b" si alin. 4, lit. "d" si art. 45 (1) din Legea administratiei publice locale;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii: "**Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa potabila si canalizare apa uzata in comuna Sulita, judetul Botosani**", conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

I. Indicatori economici:

TOTAL	13.394.388 lei (inclusiv TVA)
din care:	
C + M	9.266.691 lei (inclusiv TVA)

II. Indicatori tehnici:

- Retele de distributie apa potabila - PEID PN 10 de 110 mm L = 12750 ml
- Retele de canalizare gravitationala- colectare gravitacionale realizate in general din conducte PVC SN 8 D 250 mm si camine de vizitare din tuburi de beton cu lungimea totala L = **11879 m**;
- Retele de canalizare, prin pompare:

- Statii de pompare ape uzate SPAU - 9 buc.

- Conductele de refluxare aferente statiilor de pompare ape uzate din PEID PE 100 PN 10 de 90 + 160 mm, avand lungimea cumulata L = 4678 ml.

- Statie de epurare SE Sulita, dimensionata la debitul de $Q_{uzi\ med} = 350\ mc/zi$ $Q_{uzi\ max} = 450\ mc/zi$ si echipata in prima etapa cu treapta biologica la $Q_c = 100\ mc$.

Durata de executie 24 luni

Art. 2 Pe data prezentei, se abroga HCL Sulita nr. 10/28.02.2017

Art. 3 Primarul comunei Sulita, jud. Botosani, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: - institutiei Prefectului Botosani
- primarului comunei Sulita
- se afiseaza la sediul unitatii

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cons. HUTANU DUMITREL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
CRISTINA BERDAR